

К договору № 125 ТР
от _____ года

СОГЛАСОВАНО
Директор МБОУ
«Гимназия № 24» г. Калуги
Г.А. Федорова

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ОВО по городу Калуге –
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Калужской области»
майор полиции
С.В. Зинченко

АКТ обследования (технического осмотра) состояния ТСО и инженерно-технической укреплённости объекта

город Калуга

«__» _____ 2022 года

Комиссия в составе:

- представителя Заказчика (далее «Клиент»): директор МБОУ «Гимназия №24» г. Калуги Федорова Галина Анатольевна, т. 77-40-01
(должность представителя заказчика и наименование предприятия)
- представителя отдела вневедомственной охраны (далее «Исполнитель»): Начальник ОМТиХО ОВО по городу Калуге – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области» лейтенант полиции Седов Алексей Вячеславович, 8-906-645-13-06
(должность представителя и наименование ПВО ВНГ РФ)
- представителя обслуживающей организации: _____
(должности представителей и наименование организаций)
- произвела обследование объекта «Заказчика»: МБОУ «Гимназия №24» г. Калуги
(наименование объекта с указанием организации)
- расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, д. 12 «а»
(адрес объекта)
- оборудованного средствами: тревожной сигнализации
(тип сигнализации: охранная, тревожная)
- с выводом на ПЦО: ОВО по городу Калуге – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области»
(полное наименование подразделения вневедомственной охраны)

1. ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

1.1. В соответствии с рекомендациями ВНГ России Р 063-2017 и Р 078-2019, «Объект» относится к классу объектов АЗ.

1.2. Краткая характеристика объекта:

(указывается этажность, вид строения, наличие подвалов, чердаков, техподполий, технических этажей, расположение и краткая характеристика основного входа и запасных выходов, эвакуационных (пожарных) лестниц, оконных проемов), ограждение территории, пути подъезда, наличие других видов охраны и системы видеонаблюдения)

Здание школы находится по адресу: г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, д. 12 «а». Основное здание школы 2-хэтажное кирпичное. К основному зданию пристроена 4-хэтажная пристройка. В здании имеется один центральный вход (фасад), выходит на ул. Суворова и 9 запасных выходов. Прилегающая территория огорожена забором из металлоконструкций. У центрального входа (холл первого этажа) оборудован пост охраны ЧОО «Безопасность», на который выведена система видеонаблюдения. Оконные проемы расположены по периметру школы. Имеется чердак и подвальное помещение, входная дверь и люк находятся в исправном состоянии.

Двери главного входа двухстворчатые, изготовлены из ПВХ, имеют по одному врезному замку и внутреннему засову. Двери запасных входов-выходов металлические, имеют запорные устройства. Оконные проёмы зарешечены частично (кабинеты: информатики, технологии, физкультуры, читальный зал библиотеки, бухгалтерии).

сигнализацией в соответствии с прилагаемой к договору инструкцией.

4.2.3. В случае служебной необходимости (срабатывание или осмотр комплекса ТСО, пресечение преступлений или административных правонарушений) обеспечить беспрепятственный доступ наряду полиции «ОВО» на «Объект».

4.2.4. Создавать надлежащие условия для обеспечения сохранности материальных ценностей на «Объекте» и содействовать «ОВО» при выполнении ими своих обязанностей.

4.2.5. При отсутствии договора на техническое обслуживание «ТСО» «Объекта» с обслуживающей организацией, имеющей соответствующее разрешение, заключить его и обеспечить бесперебойное обслуживание «ТСО».

4.2.6. При выходе из строя аккумуляторных батарей в носимых радиобрелоках и резервированном источнике питания обеспечивать их своевременную замену.

4.2.7. Дополнительный инструктаж с «Клиентом» о неразглашении сведений об особенностях охраны, порядка хранения материальных ценностей на объекте произведен.

Проведен инструктаж с руководством и персоналом объекта по мероприятиям антитеррористической направленности, включающий вопросы выявления лиц вызывающих подозрение, обнаружения бесхозных вещей, предметов и брошенного (бесхозного) автотранспорта на прилегающей к объекту территории, а также при имеющихся сведениях о готовящемся или совершенном преступлении, незамедлительно информировать сотрудников органов внутренних дел по тел. 02 (002) или сотрудников Росгвардии посредством нажатия КТС или по телефонам: 57-38-08, 57-44-87.

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 2 экземплярах.
2. При неисполнении «Клиентом» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Клиента», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.
3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Клиента» и «ОВО».

Представители:

«ОВО» _____ /А.В. Седов/

«Заказчика» _____